

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 5/\_\_\_\_\_**

г.Ерейментау  
Место составления

19.02.2024 г.  
Время 16:19

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 5 от 05.02.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**  
ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района  
ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района  
НУРЛАНОВ ЕРЛАН КАБДУЛМАЖИТОВИЧ - Старший инженер  
ЖАКУДЕН АЯТ ЕРБОЛСЫНҰЛЫ - Старший инженер

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**  
КГУ "Школа-лицей имени Насыра Смағұлова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей имени Насыра Смағұлова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ, Ерейментау, Шокана Уалиханова (УЛИЦА), 51.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 15.02.2024 - 19.02.2024**

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей имени Насыра Смағұлова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	С работниками не проводится противопожарный инструктаж, обучение по вопросам пожарной безопасности. Основание: п.8 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 4.)	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	У сотрудника охраны школы отсутствует электрический фонарь на случай отключения электроэнергии. (Основание: п. 13 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 10.;)	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не проводятся практические тренировки с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме. (Основание: п. 14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 11.;)	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На территории школы допускается курение, а именно перед главным входом в школу. (Основание: п. 58 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 22.;)	П. 22 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В помещении кладовой допускается хранение горючих материалов (бензин в канистрах). (Основание п. 36. п.п.1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55 Проверочный лист п. 37.;)	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На путях эвакуации (выход со стороны мастерской и столовой) объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» эксплуатируются в неисправном состоянии. Основание: п. 35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 62.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Эвакуационный выход второго этажа с восточной стороны не очищен от снега. Основание: п. 36. п.п.1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55 от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 65 ;	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В помещении туалета электрический светильник эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренного конструкцией изготовителя. Основание: п. 86 п.п 1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 74.;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Не проводится испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п. 87 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 81.;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	В подвале школы (в подсобном помещении) электрическая розетка установлена на горючем основании (дерево). Основание: п. 79 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 82.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*Иурманов Е.К.* *Иурманов*

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Шелюсов Сергей Тимурович

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «  » листах

«19» 02 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША  
БІЛІМ БӨЛІМІ ЕРЕЙМЕНТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ  
НАСЫР СМАҒУЛОВ АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-ЛИЦЕЙ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА-ЛИЦЕЙ ИМЕНИ НАСЫРА СМАГУЛОВА  
ГОРОДА ЕРЕЙМЕНТАУ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ЕРЕЙМЕНТАУСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

16 05 2024 ж.

№ 85

*Зам Директора  
Корнато Б.И.И.*

Начальнику ОЧС

Ерейментауского района


Доскенову А.С

Информация об устранении выявленных нарушений по итогам профилактического контроля №5

по КГУ «Школа-лицей имени Насыра Смагулова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

По факту выявленных нарушений по итогам профилактического контроля №5 от 19 февраля 2024 года проведена следующая работа:

1. По первому пункту нарушение устранено – директор школы и зам по АХЧ прошли проверку знаний по ТБ ПТМ в ТОО «Карьера СТАРТ» (протокол прилагается, приложение №1,2)
2. По второму пункту нарушение устранено : для сотрудников охраны школы приобретены электрические фонари.




3. По третьему пункту нарушение устранено : для практических тренировок журнал заведен , тренировки проводятся с фиксированием в бумажном журнале.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР  
ДЕПАРТАМЕНТІ ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 244


20 24 ж. «16» 05




4. По четвертому пункту нарушение устранено : охранникам школы было сделано предупреждение , курение на территории школы не допускается.



5. По пятому пункту нарушение устранено : хранение горючего материала удалено




6. По шестому пункту нарушение устранено : на путях эвакуации объемные световые неисправные знаки пожарной безопасности «Выход» заменены на новые.




7. По седьмому пункту нарушение устранено : Эвакуационный выход второго этажа с восточной стороны очищен от снега.



8. По восьмому пункту нарушение устранено : в помещении туалета защитный плафон на электрический светильник установлен и эксплуатируется в исправном состоянии.



9. По девятому пункту нарушение устранено : на момент проверки договор был уже заключен, через 2 дня провели испытание и измерение сопротивление изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. (приложение №3)
10. По десятому пункту нарушение устранено : в подвале школы /в подсобном помещении/ электрическая розетка переустановлена на не горючее основание.



Директор школы:

С.Т.Икласова

**Исп: Мусабаев К.А**

**Т 2-29-94**